

### Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku – sprawa nr 01/PI/2013.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnym oprogramowaniem w siedzibie Spółki dnia 05.02.2013r. (we wtorek) w godz. 9.00-10.00.

Czy w związku z tym jest możliwość przesunięcia terminu przetargu na 8.02.2013 piątek?

*Odp.: Tak, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.02.2013r. godz. 10:00 .*

#### **Pytanie nr 2:**

Jeżeli wykonawca wykorzysta oprogramowanie narzędziowe zgodne z oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego, czy będzie konieczność przekazania nowego oprogramowania narzędziowego?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w WZ, dla wyjaśnienia wątpliwości zawartych w pytaniu wykonawcy przytacza się tu także zapis punktu 4.6 z opisu przedmiotu zamówienia.*

*"W przypadku dostarczenia nowego oprogramowania, o ile okaże się to konieczne ze względu na konieczność usunięcia usterek, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa do oprogramowania, o którym mowa powyżej w ramach przedmiotu umowy".*

#### **Pytanie nr 3:**

Czy wykonawca będzie musiał dostarczyć nowe licencję na oprogramowania, jeżeli po wykonaniu oprogramowania licencję zainstalowane dotychczasowo będą wystarczające?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w WZ, dla wyjaśnienia wątpliwości zawartych w pytaniu wykonawcy przytacza się tu także zapis punktu 4.6 z opisu przedmiotu zamówienia.*

*"W przypadku dostarczenia nowego oprogramowania, o ile okaże się to konieczne ze względu na konieczność usunięcia usterek, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa do oprogramowania, o którym mowa powyżej w ramach przedmiotu umowy".*

#### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o podanie dotychczasowych wersji oprogramowań narzędziowych i licencji wykorzystanych na obiekcie będącym przedmiotem zamówienia.

*Odp.: WinCC6.2 SP3 RT256 + PowerPack 256->1024  
WinCC/WebNavigator V6.2 SP3  
Step7 S7/M7/C7 V5.4+SP3+HF1*