

Słupsk, dnia 07.02.2013r.

### **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku – sprawa nr 01/PI/2013.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z 12 na 20 tygodni od podpisania umowy (realizacja nie wcześniej niż wrzesień 2013r.)

*Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania umowy z 12 na 20 tygodni licząc od podpisania umowy.*

#### **Pytanie nr 2:**

Czy w okresie gwarancji system sterowanie będzie mógł być podłączony do sieci Internet w celu zdalnej diagnostyki i przyspieszenie czasu reakcji na ew. zgłoszenia.

*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie w okresie gwarancji systemu sterowania do sieci Internet.*

#### **Pytanie nr 3:**

Czy w przypadku braku możliwości dostarczenia połączenia do sieci Internet przez Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie takie połączenie (Internet bezprzewodowy) dostarczy na czas gwarancji.

*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie przez Wykonawcę we własnym zakresie w okresie gwarancji systemu sterowania do sieci Internet.*

#### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający zaakceptuje przekazanie programu sterowania częściowo zastrzeżonego do edycji poprzez narzędzia inżynierskie. Wykonawca dysponuje autorską biblioteką gotowych funkcji zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem. Wykonawca zaproponuje możliwość przekazania pełnych praw do programu sterowania na wypadek zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie programu sterowania częściowo zastrzeżonego do edycji poprzez narzędzia inżynierskie.*

#### **Pytanie nr 5:**

Czy w punkcie 4.5 Warunków zamówienia chodzi o oprogramowanie WinCC? W treści jest mowa o „Wince”.

*Odp.: W pkt. 4.5. Warunków Zamówienia jest mowa o oprogramowaniu WinCC.*

**Pytanie nr 6:**

Proszę o doprecyzowanie pojęć „kasety sterownicze od sterowania krat” oraz „kasety połączeniowa napędów elektrycznych”. Jakiego rodzaju aparatów i urządzeń znajdują się wewnątrz kaset?

*Odp.: Kasety sterownicze od sterowania krat:*

*Są to dwie kasety. Zainstalowane są one w budynku krat przepompowni ścieków bazy. Obecnie są one wykonane w oparciu o system Mi prod. Hensel. W kasetach tych znajdują się przełączniki i lampki kontrolne służące do sterowania i podglądu rodzaju pracy każdej z krat*

*Kaseta połączeniowa napędów elektrycznych (2 szt.):*

*Są to puszki łączeniowe, w których połączone są kable od czujników ultradźwiękowych mierzący poziom ścieków przy każdej kratce. Są one zainstalowane na bocznej ścianie blaszanej obudowy każdej z krat.*

*Zgodnie z WZ pkt 5.13 ww. kasety mają być wykonane w stopniu ochrony IP68*