

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, iż złożono następujące pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Zmiana SIWZ.

Zamawiający informuje, że w pkt 9.4. Instrukcji Dla Wykonawców (IDW) skreśla się drugie zdanie.

Pkt. 9.4. IDW otrzymuje nowe brzmienie:

„9.4. Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 18.09.2015 r.